



ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA-BORGO

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIA - SCUOLE SECONDARIA DI 1° GRADO

Cod. Min. VEIC85000R Cod. Fiscale 91020300272 Ambito territoriale 19

Presidenza e segreteria Alunni Via P. Togliatti n. 865

DSGA e segreteria del Personale Via P. Togliatti n. 831

Borgo S. Giovanni C.a.p. 30015 CHIOGGIA - VE

Tel. 041/400096 e-mail veic85000r@istruzione.it

Circolare n. 38

Chioggia, 22/09/2026

AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

Scuola dell'Infanzia PADOAN

Oggetto: Azienda ULSS 3 Serenissima - Comunicazione dei risultati di analisi. Segnalazione di parametro chimico- Piombo non conforme ai limiti stabiliti dal D.lgs. n. 18-2023

Si allega alla presente, la comunicazione dell'ULSS 3 Serenissima, relativa all'oggetto e si chiede di tenersi alle indicazioni.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sandra Zennaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

REGIONE DEL VENETO

ULSS3
SERENISSIMA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Dipartimento funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

U.O.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

ISTITUTO COMPRENSIVO - "CHIOGGIA BORGO"

Prot. 0011217 del 22/09/2026

IV-8 (Entrata)

Spett. Scuola Materna "Padoan"
Calle San Nicolò, 1/8
30015 Chioggia (VE)
PEC: veic85000r@pec.istruzione.it

Gentilissima Dirigente Scolastica
Dott.ssa Sandra Zennaro

All'Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Chioggia
Corso del Popolo, 1193
30015 – Chioggia (VE)
PEC: chioggia@pec.chioggia.org

e p.c. Veritas S.p.a.
Sestiere Santa Croce, 489
30135 – Venezia
PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it

c.a. Ing. Federico Perissinotto

Oggetto: Comunicazione dei risultati di analisi. Segnalazione di parametro chimico: Piombo non conforme ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 18/2023 – Scuola Materna "Padoan" Calle San Nicolò, 1/8 30015 Chioggia (VE)

In riferimento alle analisi eseguite su campione di monitoraggio di acqua potabile prelevato in data 14/09/2026 con verbale di prelievo n. 41CH da personale ispettivo del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ULSS 3 Serenissima, presso la Scuola Materna "Padoan" sita in Calle San Nicolò, 1/8 30015 Chioggia (VE), si comunica che le analisi chimiche effettuate dal Dipartimento Regionale Laboratori ARPAV di Venezia (Numero Campione: 1124089) hanno evidenziato la non conformità del seguente parametro:

- **PIOMBO 11 µg/l** (limite massimo stabilito dal D.Lgs. n. 18/2023 pari a 10 µg/l).

Visto l'esito delle analisi, si **dispone l'interdizione assoluta dell'uso dell'acqua** erogata dai punti di prelievo del plesso scolastico per il consumo umano, per l'idratazione diretta (uso potabile) e per la preparazione degli alimenti presso i locali della mensa/cucina interna.

Si invita, contestualmente, il Gestore della Distribuzione Interna (GDI) ad individuare la causa di tale non conformità e ad adottare ogni provvedimento finalizzato al ripristino del parametro chimico non conforme.

Per l'informativa completa sul trattamento dei Suoi dati personali può consultare il sito internet www.aulss3.veneto.it, sez. "privacy".

Sede legale: 30174 Venezia Mestre - Via Don Federico Tosatto, 147 - Centralino: 041 260 71 11 - E-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it
PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it - Casella postale 142 - Internet: www.aulss3.veneto.it - Cod. Id. Azienda 050-503 - Cod. Fisc. e Partita IVA: 02798850273
Comuni di: Campagna Lupia, Camponogara, Camponogara Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesse d'Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Venezia, Vigonovo

Questo Servizio rimane in attesa di conoscere gli eventuali accorgimenti tecnici adottati e di ricevere gli esiti delle analisi da voi effettuate in autocontrollo, al fine di procedere all'effettuazione del campione di controllo.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.


La Direttrice Sostituta
Dott.ssa Nicoletta Lo Monaco

Regione del Veneto Azienda ULSS 3 Serenissima
Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. SIAN
Il Direttore Sostituto
Dott.ssa Nicoletta Lo Monaco
VE 5501

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Nicoletta Lo Monaco
Referenti del procedimento: TdP Dott. Fabio Fontolan
Tel: 041/5133951 e-mail: sian.chioggia@aulss3.veneto.it

Per l'informativa completa sul trattamento dei Suoi dati personali può consultare il sito internet www.aulss3.veneto.it, sez. "privacy".

Sede legale: 30174 Venezia Mestre - Via Don Federico Tosatto, 147 - Centralino: 041 260 71 11 - E-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it
PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it - Casella postale 142 - Internet: www.aulss3.veneto.it - Cod. Id. Azienda 050-503 - Cod. Fisc. e Partita IVA: 02798850273
Comuni di: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Venezia, Vigonovo